Warszawa, dnia 2010-02-17

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

DP-I-0232-1422/09/JZG

Biuro Prawne ABW
Wpłynęło, dn. 19. LUT. 2010
Nr P-834/2010 zał. —

Pan
Krzysztof Bondaryk
Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadając na pismo z dnia 3 lutego 2010 r., nr P-604/10/MK uprzejmie informuję, że w nowej wersji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych proponuję § 6 ust. 1 pkt 3 nadać następujące brzmienie:

„3) drzwi do kancelarii tajnej powinny spełniać co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270; w przypadku gdy w kancelarii tajnej będą przechowywane dokumenty lub materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, drzwi należy wyposażyć w zamek drzwiowy wielopunktowy;".

Zgodnie z § 8 ust. 3 projektu drzwi do pomieszczeń kancelarii tajnej zabezpiecza się dodatkowo zamkiem szyfrowym, jeżeli w tej kancelarii będą przechowywane poza szafami stalowymi dokumenty lub materiały o klauzuli tajności „tajne" lub „ściśle tajne". Do przechowywania w kancelarii tajnej materiałów niejawnych stosowane są szafy metalowe posiadające odpowiednie do klauzuli tajności certyfikaty (§ 9). Wprowadzenie w § 6 ust. 1 pkt 3 obowiązku założenia zamka szyfrowego może być interpretowane *a contrario*, jako możliwość przechowywania materiałów niejawnych w całej kancelarii i nie wymusza obowiązku przechowywania materiałów w szafach metalowych, co może mieć negatywny wpływ na poziom ochrony tych materiałów.

Należy podkreślić, że projekt przewiduje też inne wymogi dotyczące zabezpieczenia kancelarii tajnych, w których przechowuje się materiały niejawne stanowiące tajemnicę państwową (§ 6 ust. 3).

Z poważaniem

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Piotr STACHAŃCZYK
Podsekretarz Stanu

JZG/JZG